

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 14/1/1-7

Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №24 «Колосок» г.Назарово Красноярского края ИНН 2456006411 ОГРН 1022401589891

(полное наименование юридического лица. фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицына Д.В. от 30.01.2020 г. № 14 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.02.2020 года по 10.02.2020 года, 3 (три) рабочих дня, 10 часов, проведена плановая выездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору, зданий по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул.Карла-Маркса, 22а; совместно с заведующим МБДОУ Детский сад №24 «Колосок» Сетова Э.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Красноярский край, г. Назарово, ул.Карла-Маркса, 56 «А».				
6/1/1	Нет освещения (нет светильников для освещения) у запасных выходов на первом этаже из медицинского кабинета, из детской группы «Дюймовочка», на втором этаже из детской группы «Ягодка».	пункт 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). светильника («Правила противопожар-	01.02.2021	

		ного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)		
6/1/2	Нет освещения (не включаются и не светятся светильники) у запасных выходов на первом этаже здания из детской группы «Ромашка», на втором этаже здания из детской группы «Мальвинка».	пункт 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). светильника («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	01.02.2021	
6/1/3	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (плафонами) в подвале здания.	п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)	01.02.2021	
6/1/4	На объекте отсутствуют (не предоставлены) акты по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов не реже 1 раза в год.	п. 50 Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.	01.02.2021	
6/1/5	Отсутствует четкое нанесение цифр на указателе направления к пожарному гидранту являющимся источником противопожарного водоснабжения здания (не читаемый указатель).	п. 55 Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. («Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.02.2021	
6/1/6	Не обеспечено свободное открывание четырех эвакуационных дверей, допущена их блокировка из-за наможивания льда на	п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных	01.02.2021	

	нижней части деревянной двери у порога, на втором этаже здания, ведущих из детских групп «Ягодка», «Солнышко», «Мальвинка», «Звездочка» на лестницы 3-го типа (наружные эвакуационные лестницы).	площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". («Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)		
--	--	--	--	--

6/1/7	Допущено на эвакуационных дверях второго этажа, ведущих из детских групп «Ягодка», «Солнышко», «Мальвинка», «Звездочка» на лестницы 3-го типа, применение обычного стекла вместо армированного в остеклении двери. На остекленных дверях не предусмотрены (отсутствуют) защитные решетки до высоты не менее 1,2.	п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. (части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". («Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 5.2.27 На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	01.02.2021	
-------	--	--	------------	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	Свод правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Чирков М.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 10 » февраля 2020 г.



(подпись)
М.Л.П.*

заведующий МБДОУ Детский сад №24 «Колосок»
Сетова Эльвира Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 10 » февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19